
КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ
ТМ PROMTRAY

ASD electric
ЗАВОД
КАБЕЛЕНЕСУЩИХ
СИСТЕМ



АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ №0326

АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ

кабеленесущие системы

промышленного назначения

ТМ PROMTRAY

Обращаем Ваше внимание, что компания ООО "Завод АСД–электрик" оставляет за собой право вносить изменения в данный альбом, без дополнительного уведомления пользователей.

Содержание

УЗЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ ПО СТЕНЕ

Крепление Консоли стеновой L-образной и листового лотка к стене	7
Крепление Консоли стеновой L-образной и проволочного лотка к стене	8
Крепление Консоли STRUT 21 к стене	9
Крепление Консоли STRUT 41 к стене	10
Крепление Консоли STRUT 82 к стене	11
Крепление Полки кабельной K116 к стене при помощи Основания одиночной полки K1158	12
Крепление Профиля STRUT 41 и Кронштейна для STRUT профиля к стене при помощи F41 – Крепление к стене	13
Крепление Профиля STRUT 41 и Консоли STRUT 41 к стене при помощи F41 – Крепление к стене	14
Крепление K115 – Стойка кабельная и K116 – Полка кабельная к стене при помощи K1157 – Скоба монтажная	15
Крепление TETA-профиль и Консоли STRUT 41 к стене при помощи Крепления к стене для TETA-профиля	16
Крепление Профиля STRUT 82 и Консоли STRUT 82 к стене при помощи F82 – Крепление к стене для профиля STRUT 82	17
Крепление Профиля STRUT 21 к стене и Консоли STRUT 21 при помощи S41 – Пластина опорная STRUT	18
Крепление Профиля STRUT 41 к стене и Консоли STRUT 21 при помощи S41 – Пластина опорная STRUT	19
Вертикальное крепление Лотка лестничного при помощи Уголка опорного для лотка TSL	20
Вертикальное крепление Лотка лестничного при помощи Крепления стенового для лотка TSL	21
Вертикальное крепление Лотка лестничного при помощи Консоли STRUT 21	22
Вертикальное крепление Лотка листового при помощи Крепления дистанционного для лотка TSL	23

УЗЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ ПОД ПЕРЕКРЫТИЕМ

Крепление Профиля STRUT 21 к потолку при помощи Шпильки резбовой	24
Крепление Консоли потолочной C-образной и проволочного лотка к потолку	25
Крепление Консоли потолочной C-образной и листового лотка к потолку	26
Крепление Консоли STRUT 41 к потолку / под перекрытием	27

Содержание

Крепление Консоли STRUT 82 к потолку / под перекрытием	28
Крепление Подвеса STRUT 82 к потолку / под перекрытием	29
Крепление Подвеса TETA-50 к потолку / под перекрытием	30
Крепление Потолочного крепления для профиля STRUT 41 и Профиля STRUT 41 к потолку / под перекрытием	31
Крепление Потолочного крепления для профиля STRUT 82 и Профиля STRUT 82 к потолку / под перекрытием	32
Крепление Опорного крепления для профиля STRUT 41 и Профиля STRUT 41 к потолку / под перекрытием	33
Крепление Опорного крепления для профиля STRUT 82 и Профиля STRUT 82 к потолку / под перекрытием	34

УЗЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ ПО ПОЛУ

Крепление Опорного крепления для Профиля STRUT 41 к полу, Профиля STRUT 41 и Кронштейна для STRUT профиля	35
Крепление Опорного крепления для Профиля STRUT 41 к полу, Профиля STRUT 41 и Консоли STRUT 41	36
Крепление Стойки TETA-100 к полу и Консолей STRUT 82 (многорядное размещение)	37

УЗЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ

Крепление Лотка листового к балке при помощи Профиля STRUT 21 (одностороннее размещение)	38
Крепление Лотка листового к балке при помощи Профиля STRUT 21 (двухстороннее размещение)	39
Крепление Лотка листового к балке при помощи Профиля STRUT 21 (траверса)	40
Крепление Профиля STRUT 82 к балке при помощи Крепление приварное для Профиля STRUT 82	41
Крепление TETA-профиля к балке при помощи Крепление приварное для TETA-профиля	42
Крепление Консоли STRUT 41 к балке при помощи TETA-профиля	43
Крепление Консоли STRUT 41 к балке при помощи TETA-профиля (двухстороннее размещение)	44
Крепление Лотка листового перфорированного к двутавровой балке под наклоном на шпильках и Профиле STRUT 41	45
Крепление Консоли STRUT 41 к двутавровой балке	46
Крепление Подвеса STRUT 82 к двутавровой балке	47

Содержание

Крепление Профиля STRUT 41 (многорядное размещение) к двутавровой балке	48
Вертикальное крепление Профиля STRUT 41 к двутавровой балке	49
Крепление Профиля STRUT 41 к двутавровой балке при помощи Крепления приварного для профиля STRUT 41	50
Крепление TETA-профиля к двутавровой балке при помощи Крепления приварного для TETA-профиля	51
Крепление Профиля STRUT 82 к двутавровой балке при помощи Крепления приварного для профиля STRUT 82	52
Крепление Лотка листового к швеллеру при помощи Профиля L-образного 50х50	53
Крепление Лотка лестничного к швеллеру при помощи Профиля L-образного 50х50	54
Вертикальное крепление Лотка листового к швеллеру при помощи Профиля L-образного 50х50	55
Вертикальное крепление Лотка лестничного к швеллеру при помощи Профиля L-образного 50х50	56

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЛОТКОВ ЛИСТОВЫХ

Схема монтажа прямых секций лотков листовых глухих соединением внахлёст	57
Схема монтажа прямых секций лотков листовых перфорированных при помощи соединителя L-образного универсального	58
Схема монтажа прямых секций лотков листовых перфорированных и Переходы по ширине для лотка TSL	59
Схема монтажа Секции листовой вертикальной внешней 90°	60
Схема монтажа Разделителя для секции листовой вертикальной внешней 90°	61
Схема монтажа Секции листовой горизонтальной 90°	62
Схема монтажа Разделителя для секции листовой горизонтальной 90°	63
Схема монтажа Ответвитель-перехода Т-образного вниз	64
Схема монтажа Секции листовой горизонтальной регулируемой 0-45°	65
Схема монтажа Секции листовой горизонтальной регулируемой 0-90°	66

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ

Схема монтажа прямых секций лотков лестничных соединением внахлёст	67

Содержание

Схема монтажа Лотка лестничного на Консоли STRUT 41 с помощью прижимов 68

Схема монтажа Лотка лестничного на Крышки двухскатной с помощью держателей 69

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ УСИЛЕННЫХ

Схема монтажа прямых секций лотков лестничных усиленных при помощи Соединителя внешнего для лотка THL 70

Схема монтажа Лотка лестничного усиленного с Крышкой и Хомута универсального 71

Схема монтажа Секции лестничной усиленной горизонтальной 90° 72

Схема монтажа Лотка лестничного усиленного при помощи Скользящего крепления 73

СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Схема монтажа Профиля STRUT 41 и Соединителя внешнего для Профиля STRUT 41 74

Схема монтажа Профиля STRUT 82 и Соединительной пластины STRUT 75

Схема монтажа TETA-профиля и Соединителя внешнего для TETA-профиля 76

Схема монтажа Кронштейн для STRUT профиля и Профиля STRUT 41 77

Схема монтажа Консоли STRUT 41 и Профиля STRUT 41 78

Схема монтажа Профиля STRUT 41 и Опорного крепления для Профиля STRUT 41 79

Схема монтажа Профиля STRUT 82 и Опорного крепления для Профиля STRUT 82 80

Схема монтажа TETA-профиля и Опорного крепления для TETA-профиля 81


Схема монтажа Профиля STRUT 41 и Крепления приварного для Профиля STRUT 41 82


Схема монтажа Профиля STRUT 82 и Крепления приварного для Профиля STRUT 82 83

Схема монтажа TETA-профиля и Крепления приварного для TETA-профиля 84

...

Крепление Консоли стеновой L-образной и листового лотка к стене






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.****	Лоток листовой перф. ТМ PROMTRAY	1	
2	MSF.KW21.****	Консоль стеновая L-образная	2	
3	SF.SH.616.04.**	КМ-616-04 комплект метизов	4	
4	SF.44.1080.**	Анкер стандартный с болтом М10х80	2	


ASD-E.ATR-2025.304

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или прфоиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к стене выбирается в зависимости от материала стен и расчетной нагрузки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Консоли стеновой L-образной и проволочного лотка к стене





Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.KW21.**	Консоль стеновая L-обр. TM PROMTRAY	1	
2	TRL.**	Лоток проволочный	1	
3	TRL.MSE.**	Соединитель одинарный для лотка TRL	2	
4	SF.46.**	Анкер стандартный со шпилькой	1	


ASD-E.ATR-2026.410


8

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или прфоиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к стене выбирается в зависимости от материала стен и расчетной нагурзки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Консоли STRUT 21 к стене






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.K21.**	Консоль STRUT 21 TM PROMTRAY	1	
2	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
3	SF.SH.616.04.**	КМ-616-04 комплект метизов	2	
4	SF.46.10100.**	Анкер стандартный со шпилькой М10х100	2	


ASD-E.ATR-2025.352

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или прфоиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к стене выбирается в зависимости от материала стен и расчетной нагрузки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Консоли STRUT 41 к стене






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.K41.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
2	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
3	SF.SH.616.04.**	КМ-616-04 комплект метизов	2	
4	SF.46.10100.**	Анкер стандартный со шпилькой М10х100	2	


ASD-E.ATR-2025.353


Примечание:


1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или прфоиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к стене выбирается в зависимости от материала стен и расчетной нагрузки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Консоли STRUT 82 к стене










Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.****	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K82.****	Консоль STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
3	SF.06.0630.**	Винт М6х30 с полукруглой головкой	2	
4	SF.34.06.**	Шайба гровер М6	2	
5	SF.30.06.**	Шайба плоская М6	2	
6	SF.141.06.01.**	Гайка STRUT М6	2	
7	SF.46.12111.**	Анкер стандартный со шпилькой М12х111	2	


ASD-E.ATR-2025.354

11

1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла


Крепление Полки кабельной К116 к стене при помощи Основания одиночной полки К1158






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.K1158.20.PRT.*	К1158 – Основание одиночной полки ТМ PROMTRAY	1	
2	MSF.K116X.**	К1164 – Полка кабельная ТМ PROMTRAY	1	
3	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. ТМ PROMTRAY	1	
4	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	2	
5	SF.46.08**	Анкер стандартный со шпилькой М8	2	


Крепление Профиля STRUT 41 и Кронштейна для STRUT профиля к стене при помощи F41 – Крепление к стене для профиля STRUT 41






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.41.**	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.B41.**	Кронштейн для STRUT профиля TM PROMTRAY	1	
3	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
4	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	2	
5	SF.SH.1070.01.**	КМ-1070-01 комплект метизов	3	
6	MSF.F41.40.PRT.**	F41 – Крепление к стене для профиля STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
7	SF.46.10**	Анкер стандартный со шпилькой М10	2	


Крепление Профиля STRUT 41 и Консоли STRUT 41 к стене при помощи F41 – Крепление к стене для профиля STRUT 41






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.41.**	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K41.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
3	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
4	MSF.F41.40.PRT.**	F41 – Крепление к стене для профиля STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
5	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	2	
6	SF.SH.1070.02.**	КМ-1070-02 комплект метизов	2	
7	SF.01.1020.**	Болт шестигранный М10х20	2	
8	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	2	
9	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	2	
10	SF.46.10**	Анкер стандартный со шпилькой М10	4	


Крепление К115 – Стойка кабельная и К116 – Полка кабельная к стене при помощи К1157 – Скоба монтажная






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.K115X.**	К115Х – Стойка кабельная TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K116X.**	К1164 – Полка кабельная TM PROMTRAY	1	
3	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
4	MSF.K1157.20.PRT.**	К1157 – Скоба монтажная TM PROMTRAY	2	
5	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	2	
6	SF.46.08**	Анкер стандартный со шпилькой М8	4	


Крепление TETA-профиль и Консоли STRUT 41 к стене при помощи Крепления к стене для TETA-профиля






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.50.0800.40.PRT.**	TETA-профиль TM PROMTRAY	1	
2	MSF.F50.50.PRT.**	Крепление к стене для TETA-профиля TM PROMTRAY	2	
3	MSF.K41.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
4	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
5	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	2	
6	SF.SH.1025.01.**	КМ-1025-01 комплект метизов	4	
7	SF.46.12**	Анкер стандартный со шпилькой М12	4	

Крепление Профиля STRUT 82 и Консоли STRUT 82 к стене при помощи F82 – Крепление к стене для профиля STRUT 82






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.82.**	Профиль STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K82.**	Консоль STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
3	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
4	MSF.F82.40.PRT.**	F82 – Крепление к стене для профиля STRUT 82 TM PROMTRAY	2	
5	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	2	
6	SF.SH.1070.02.**	КМ-1070-02 комплект метизов	2	
7	SF.01.1020.**	Болт шестигранный М10х20	2	
8	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	2	
9	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	2	
10	SF.46.10**	Анкер стандартный со шпилькой М10	4	


ASD-E.ATR-2026.360

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или прфоиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к стене выбирается в зависимости от материала стен и расчетной нагурзки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Профиля STRUT 21 к стене и Консоли STRUT 21 (многорядное размещение) при помощи S41 – Пластина опорная STRUT






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.21.**	Профиль STRUT 21 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K21.**	Консоль STRUT 21 TM PROMTRAY	3	
3	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	3	
4	SF.SH.616.04.**	КМ-616-04 комплект метизов	6	
5	SF.01.1020.**	Болт шестигранный М10х20	6	
6	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	6	
7	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	6	
8	SF.46.12**	Анкер стандартный со шпилькой М12	2	
9	MSF.S41.25.PRT.**	S41 – Пластина опорная STRUT TM PROMTRAY	2	


ASD-E.ATR-2025.354

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или прфоиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к стене выбирается в зависимости от материала стен и расчетной нагурзки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Профиля STRUT 41 к стене и Консоли STRUT 21 (многорядное размещение) при помощи S41 – Пластина опорная STRUT






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.41.**	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K21.**	Консоль STRUT 21 TM PROMTRAY	3	
3	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
4	SF.SH.616.04.**	КМ-616-04 комплект метизов	6	
5	SF.01.1020.**	Болт шестигранный М10х20	6	
6	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	6	
7	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	6	
8	SF.46.12**	Анкер стандартный со шпилькой М12	2	
9	MSF.S41.25.PRT.**	S41 – Пластина опорная STRUT TM PROMTRAY	2	


ASD-E.ATR-2025.351


Примечание:


1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или прфоиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к стене выбирается в зависимости от материала стен и расчетной нагурзки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Вертикальное крепление Лотка лестничного при помощи Уголка опорного для лотка TSL











Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.LUB.***	Лоток лестничный TM PROMTRAY	1	
2	TSL.MS.***	Уголок опорный TM PROMTRAY для лотка TSL	4	
3	SF.44.06**.**	Анкер стандартный с болтом М6	4	
4	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	4	


ASD-E.ATR-2025.277


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Вертикальное крепление Лотка лестничного при помощи Крепления стенового для лотка TSL











Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.LUB.***	Лоток лестничный TM PROMTRAY	1	
2	TSL.MC.**	Крепление стеновое TM PROMTRAY для лотка TSL	4	
3	SF.44.06**.**	Анкер стандартный с болтом М6	8	
4	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	8	


ASD-E.ATR-2025.277


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Вертикальное крепление Лотка лестничного при помощи Консоли STRUT 21











Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.LUB.****	Лоток лестничный TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K21.****	Консоль STRUT 21 TM PROMTRAY	2	
3	MSF.GMC.5030.**	Уголок Г-образный 50х30 TM PROMTRAY	2	
4	SF.06.0630.**	Винт М6х16 с полукруглой головкой	4	
5	SF.34.06.**	Шайба гровер М6	4	
6	SF.30.06.**	Шайба плоская М6	2	
7	SF.31.06.**	Шайба увеличенная М6	2	
8	SF.11.06.**	Гайка шестигранная М6	4	
9	SF.46.0665.**	Анкер стандартный со шпилькой М6х65	2	
10	SF.46.10**.**	Анкер стандартный со шпилькой М10	4	


ASD-E.ATR-2025.355


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Вертикальное крепление Лотка листового при помощи Крепления дистанционного для лотка TSL











1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.LUB.****	Лоток лестничный TM PROMTRAY	1	
2	TSL.MTF.****	Крепление дистанционное TM PROMTRAY для лотка TSL	2	
3	TSL/THL.MCT.****	Универсальный прижим для лотка TM PROMTRAY	4	
4	SF.06.0630.**	Винт М6х16 с полукруглой головкой	4	
5	SF.10.06.**	Гайка со стопорным буртиком М6	4	
6	SF.46.10**.**	Анкер стандартный со шпилькой М10	4	

ASD-E.ATR-2025.356


Крепление Профиля STRUT 21 к потолку при помощи Шпильки резбовой






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.050.050.**.**.PRT.**	Лоток листовой перф. TM PROMTRAY 50x50	1	
2	MSF.21.0200.15.PRT.**	Профиль STRUT 21 TM PROMTRAY L=200мм	1	
3	SF.20.081000.**	Шпилька резьбовая M8x1000	2	
4	SF.10.08.**	Гайка со стопорным буртиком M8	7	
5	SF.09.0820.**	Винт M8x20 с квадратным подголовником	1	
6	SF.31.08.**	Шайба увеличенная M8	6	
7	SF.40.08.**	Анкер стальной забивной M8	2	

Крепление Консоли потолочной С-образной и проволочного лотка к потолку






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.KC21.**	Консоль потолочная С-обр. TM PROMTRAY	1	
2	TRL.**	Лоток проволочный	1	
3	TRL.MSE.**	Соединитель одинарный для лотка TRL	2	
4	SF.46.1099.FS	Анкер стандартный со шпилькой М10	1	


ASD-E.ATR-2026.411

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или прфоиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к стене выбирается в зависимости от материала стен и расчетной нагурзки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Консоли потолочной С-образной и листового лотка к потолку






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.KW21.**	Консоль стеновая L-обр. TM PROMTRAY	1	
2	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
3	SF.SH.616.02.**	КМ-616-02 комплект метизов	2	
4	SF.**	Анкер М12	1	


ASD-E.ATR-2026.407

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Способ крепления к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки;
3. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Консоли STRUT 41 к потолку / под перекрытием






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.K41.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	3	
2	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	2	
3	SF.SH.616.02.**	КМ-616-02 комплект метизов	4	
4	SF.**	Анкер стандартный М10	2	
5	SF.01.1025.**	Болт шестигранный М10х25	4	
6	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	4	
7	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	4	


ASD-E.ATR-2026.408

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или профиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Консоли STRUT 82 к потолку / под перекрытием






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.K82.**	Консоль STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K41.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
3	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	2	
4	SF.SH.616.02.**	КМ-616-02 комплект метизов	4	
5	SF.**	Анкер стандартный М10	2	
6	SF.01.1025.**	Болт шестигранный М10х25	4	
7	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	4	
8	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	4	


ASD-E.ATR-2026.409

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или профиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Подвеса STRUT 82 к потолку / под перекрытием






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.P82.**	Подвес STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K41.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
3	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	2	
4	SF.SH.616.02.**	КМ-616-02 комплект метизов	4	
5	SF.**	Анкер стандартный М10	4	
6	SF.01.1025.**	Болт шестигранный М10х25	4	
7	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	4	
8	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	4	


ASD-E.ATR-2026.405

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или профиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Подвеса TETA-50 к потолку / под перекрытием





Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.P50.**	Подвес TETA-50 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K41.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
3	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	2	
4	SF.SH.616.02.**	КМ-616-02 комплект метизов	4	
5	SF.**	Анкер стандартный М10	4	
6	SF.SH.1020.02.**	КМ-1020-02 комплект метизов	4	


ASD-E.ATR-2026.406


30

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или профиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Потолочного крепления для профиля STRUT 41 и Профиля STRUT 41 к потолку / под перекрытием






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.41.**	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K41.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
3	MSF.DL41.40.PRT.**	Потолочное крепление для профиля STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
4	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	2	
5	SF.SH.616.02.**	КМ-616-02 комплект метизов	4	
6	SF.SH.1070.01.**	КМ-1070-01 комплект метизов	2	
7	SF.46.**	Анкер стандартный со шпилькой М12	4	
8	SF.01.1025.**	Болт шестигранный М10х25	4	
9	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	4	
10	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	4	


ASD-E.ATR-2026.401

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или профиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Потолочного крепления для профиля STRUT 82 и Профиля STRUT 82 к потолку / под перекрытием






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.82.**	Профиль STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K41.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
3	MSF.DL82.40.PRT.**	Потолочное крепление для профиля STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
4	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	2	
5	SF.SH.616.02.**	КМ-616-02 комплект метизов	4	
6	SF.SH.1070.01.**	КМ-1070-01 комплект метизов	4	
7	SF.46.**	Анкер стандартный со шпилькой М12	4	
8	SF.01.1025.**	Болт шестигранный М10х25	4	
9	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	4	
10	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	4	


ASD-E.ATR-2026.402

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или профиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Опорного крепления для профиля STRUT 41 и Профиля STRUT 41 к потолку / под перекрытием






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.41.**	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K41.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
3	MSF.D41.50.PRT.**	Опорное крепление для профиля STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
4	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	2	
5	SF.SH.616.02.**	КМ-616-02 комплект метизов	4	
6	SF.SH.1070.01.**	КМ-1070-01 комплект метизов	2	
7	SF.46.**	Анкер стандартный со шпилькой М10	4	
8	SF.01.1025.**	Болт шестигранный М10х25	4	
9	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	4	
10	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	4	


ASD-E.ATR-2026.403

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или профиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.

Крепление Опорного крепления для профиля STRUT 82 и Профиля STRUT 82 к потолку / под перекрытием






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.82.**	Профиль STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K41.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
3	MSF.D82.50.PRT.**	Опорное крепление для профиля STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
4	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	2	
5	SF.SH.616.02.**	КМ-616-02 комплект метизов	4	
6	SF.SH.1070.01.**	КМ-1070-01 комплект метизов	4	
7	SF.**	Анкер стандартный М16	4	
8	SF.01.1025.**	Болт шестигранный М10х25	4	
9	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	4	
10	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	4	


ASD-E.ATR-2026.404

Примечание:

1. Габаритные размеры лотков, консолей и полок выбираются в зависимости от колличества и массы прокладываемых кабельных трасс;
2. Длина вертикальной стойки или профиля выбирается согласно проектной документации;
3. Способ крепления к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки;
4. Допустимая нагрузка на узел должна быть расчитана и подтверждена инженером проекта.


Крепление Опорного крепления для Профиля STRUT 41 к полу, Профиля STRUT 41 и Кронштейна для STRUT профиля






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.41.**	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.D41.50.PRT.**	Опорное крепление для профиля STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
3	MSF.B41.**	Кронштейн для STRUT профиля TM PROMTRAY	2	
4	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
5	SF.SH.1070.01.**	КМ-1070-01 комплект метизов	6	
6	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	4	
7	SF.44.1080.**	Анкер стандартный с болтом М10 80	8	


Крепление Опорного крепления для Профиля STRUT 41 к полу, Профиля STRUT 41 и Консоли STRUT 41






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.41.**	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.D41.50.PRT.**	Опорное крепление для профиля STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
3	MSF.K41.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
4	TSL.SUP.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
5	SF.SH.1070.01.**	КМ-1070-01 комплект метизов	4	
6	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	4	
7	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT M10	4	
8	SF.01.1025.**	Болт шестигранный M10x25	4	
9	SF.30.10.**	Шайба плоская M10	4	
10	SF.44.1080.**	Анкер стандартный с болтом M10x80	8	


Крепление Стойки TETA-100 к полу и Консолей STRUT 82 (многорядное размещение)








Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.C100.3000.40.PRT.**	Стойка C-100 TM PROMTRAY L=3000мм	1	
2	MSF.K82.0450.25.PRT.**	K41/82 - Консоль вертикальная STRUT 82 TM PROMTRAY L=450мм	6	
3	SF.SH.1030.01.**	KM-1030-01 комплект метизов	12	
4	SF.42.16140.**	Анкер усиленный клиновой M16x140	4	


Крепление Лотка листового к балке при помощи Профиля STRUT 21 (одностороннее размещение)












1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.****	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
2	MSF.21.****	Профиль STRUT 21 усил. TM PROMTRAY	2	
3	MSF.S41.25.PRT.**	S41 – Пластина опорная STRUT TM PROMTRAY	4	
4	SF.20.10***.**	Шпилька резьбовая М10	2	
5	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком М10	8	
6	SF.06.0616.**	Винт М6х16 с квадратным подголовником	2	
7	SF.31.06.**	Шайба увеличенная М6	2	
9	SF.11.06.**	Гайка шестигранная М6	4	


Крепление Лотка листового к балке при помощи Профиля STRUT 21 (двухстороннее размещение)





Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.****	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	2	
2	MSF.21.****	Профиль STRUT 21 усил. TM PROMTRAY	2	
3	MSF.S41.25.PRT.**	S41 – Пластина опорная STRUT TM PROMTRAY	4	
4	SF.20.10***.**	Шпилька резьбовая М10	2	
5	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком М10	8	
6	SF.06.0616.**	Винт М6х16 с квадратным подголовником	4	
7	SF.31.06.**	Шайба увеличенная М6	4	
9	SF.11.06.**	Гайка шестигранная М6	8	


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Крепление Лотка листового к балке при помощи Профиля STRUT 21 (траверса)










Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.****	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
2	MSF.21.****	Профиль STRUT 21 усил. TM PROMTRAY	3	
3	MSF.S41.25.PRT.**	S41 – Пластина опорная STRUT TM PROMTRAY	6	
4	SF.20.10***.**	Шпилька резьбовая М10	2	
5	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком М10	12	
6	SF.06.0616.**	Винт М6х16 с полукруглой головкой	2	
7	SF.30.06.**	Шайба плоская М6	2	
8	SF.34.06.**	Шайба гровер М6	2	
9	SF.141.06.01.**	Гайка STRUT М6	2	


ASD-E.ATR-2025.294


40


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла


Крепление Профиля STRUT 82 к балке при помощи Крепление приварное для Профиля STRUT 82














Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.***.***.**.**.PRT.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	3	
2	MSF.82.****.25.PRT.***	Профиль STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
3	MSF.W82.50.PRT.**	Крепление приварное для профиля STRUT 82 TM PROMTRAY	2	
4	MSF.K41.****.**.PRT.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	3	
5	SF.01.1030.**	Болт шестигранный М10х30	6	
6	SF.01.1070.**	Болт шестигранный М10х70	8	
7	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	14	
8	SF.34.10.FS	Шайба гровер М10	6	
9	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком М10	8	
10	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	6	
11	SF.06.0630.**	Винт М6х30 с полукруглой головкой	6	
12	SF.30.06.**	Шайба плоская М6	6	
13	SF.34.06.**	Шайба гровер М6	6	
14	SF.141.06.01.**	Гайка STRUT М6	6	


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла


Крепление ТЕТА-профиля к балке при помощи Крепление приварное для ТЕТА-профиля














Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.LUB.****	Лоток лестничный TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K43.****	Консоль STRUT 41-3 TM PROMTRAY	1	
3	MSF.50.****	ТЕТА-профиль TM PROMTRAY	1	
4	MSF.W50.50.PRT.**	Крепление приварное для ТЕТА-профиля TM PROMTRAY	2	
5	TSL/THL.MCT.****	Универсальный прижим для лотка TM PROMTRAY	2	
6	SF.01.1230.**	Болт шестигранный М12х30	6	
7	SF.01.1030.**	Болт шестигранный М10х30	2	
8	SF.01.0820.**	Болт шестигранный М8х20	2	
9	SF.30.12.**	Шайба плоская М12	6	
10	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	2	
11	SF.30.08.**	Шайба плоская М8	2	
12	SF.10.12.**	Гайка со стопорным буртиком М12	6	
13	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком М10	2	
14	SF.10.08.**	Гайка со стопорным буртиком М8	2	

1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Крепление Консоли STRUT 41 к балке при помощи TETA-профиля











Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.***	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K41.****	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
3	MSF.50.****	TETA-профиль TM PROMTRAY	2	
4	SF.20.12**	Шпилька резьбовая M12	2	
5	SF.10.12.**	Гайка со стопорным буртиком M12	8	
6	SF.01.1030.**	Болт шестигранный M10x30	2	
7	SF.30.10.**	Шайба плоская M10	2	
8	SF.10.10.FS	Гайка со стопорным буртиком M10	2	
9	SF.06.0616.**	Винт M6x16 с полукруглой головкой	2	
10	SF.30.06.**	Шайба плоская M6	2	
11	SF.34.06.**	Шайба гровер M6	2	
12	SF.141.06.01.**	Гайка STRUT M6	2	

Крепление Консоли STRUT 41 к балке при помощи TETA-профиля (двухстороннее размещение)












Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.***	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	6	
2	MSF.K41.****	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	6	
3	MSF.50.****	TETA-профиль TM PROMTRAY	2	
4	SF.20.12**	Шпилька резьбовая М12	4	
5	SF.10.12.**	Гайка со стопорным буртиком М12	16	
6	SF.01.1030.**	Болт шестигранный М10х30	12	
7	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	12	
8	SF.10.10.FS	Гайка со стопорным буртиком М10	12	
9	SF.06.0616.**	Винт М6х16 с полукруглой головкой	12	
10	SF.30.06.**	Шайба плоская М6	12	
11	SF.34.06.**	Шайба гровер М6	12	
12	SF.141.06.01.**	Гайка STRUT М6	12	


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Крепление Лотка листового перфорированного к двутавровой балке под наклоном на шпильках и Профиле STRUT 41










Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.***	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
2	MSF.41.****	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
3	MSF.CMU.0100.60.PRT.***	Крепление к металлическим балкам универсальное TM PROMTRAY	2	
4	MSF.SHU.50.PRT.**	Шарнир универсальный TM PROMTRAY	2	
5	MSF.S41.25.PRT.**	S41 – Пластина опорная STRUT TM PROMTRAY	2	
6	SF.20.10***.**	Шпилька резьбовая M10	2	
7	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком M10	8	
8	SF.01.1230.**	Болт шестигранный M12x30	2	
9	SF.30.12.**	Шайба плоская M12	2	
10	SF.06.0616.**	Винт M6x16 с полукруглой головкой	2	
11	SF.30.06.**	Шайба плоская M6	2	
12	SF.34.06.**	Шайба гровер M6	2	
13	SF.141.06.01.**	Гайка STRUT M6	2	
14	SF.141.12.01.**	Гайка STRUT M12	2	


ASD-E.ATR-2025.298


45


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Крепление Консоли STRUT 41 к двутавровой балке










Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.***	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K41.****	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
3	MSF.41.****	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
4	MSF.CMU.0100.60.PRT.***	Крепление к металлическим балкам универсальное TM PROMTRAY	2	
5	SF.01.1030.**	Болт шестигранный М10х30	4	
6	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	4	
7	SF.06.0616.**	Винт М6х16 с полукруглой головкой	2	
8	SF.30.06.**	Шайба плоская М6	2	
9	SF.34.06.**	Шайба гровер М6		
10	SF.141.06.01.**	Гайка STRUT М6	4	
11	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	4	

1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла


Крепление Подвеса STRUT 82 к двутавровой балке





Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.***	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	1	
2	MSF.P82.****	Подвес STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
3	MSF.K41.****	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
4	MSF.41.****	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
5	MSF.CMU.0100.60.PRT.***	Крепление к металлическим балкам универсальное TM PROMTRAY	4	
6	SF.01.1030.**	Болт шестигранный М10х30	6	
7	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	6	
8	SF.06.0616.**	Винт М6х16 с квадратным подголовником	2	
9	SF.31.06.**	Шайба увеличенная М6	2	
10	SF.11.06.**	Гайка шестигранная М6	2	
11	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	6	


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла


Крепление Профиля STRUT 41 (многорядное размещение) к двутавровой балке при помощи Крепление к металлическим балкам унив.

















Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.***.***.**.**.PRT.**	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	3	
2	MSF.41.****.25.PRT.**	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	4	
3	MSF.CMU.0100.60.PRT.**	Крепление к металлическим балкам универсальное TM PROMTRAY	2	
4	SF.20.12***.**	Шпилька резьбовая M12	2	
5	SF.10.12.**	Гайка со стопорным буртиком M12	8	
6	SF.06.0616.**	Винт M6x16 с квадратным подголовником	6	
7	SF.31.06.**	Шайба увеличенная M6	6	
8	SF.34.06.**	Шайба гровер M6	6	
9	SF.11.06.**	Гайка шестигранная M6	6	

1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Вертикальное крепление Профиля STRUT 41 к двутавровой балке









1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла


Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.LUB.****	Лоток лестничный TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K43.****	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
3	MSF.CMU.0100.60.PRT.**	Крепление к металлическим балкам универсальное TM PROMTRAY	2	
4	SF.06.0616.**	Винт М6х16 с полукруглой головкой	2	
5	SF.34.06.**	Шайба гровер М6	2	
6	SF.30.06.**	Шайба плоская М6	2	
7	SF.141.06.01.**	Гайка STRUT М6	2	


ASD-E.ATR-2025.292

Крепление Профиля STRUT 41 к двутавровой балке при помощи Крепления приварного для профиля STRUT 41












Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.***	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	3	
2	MSF.K41.****	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	3	
3	MSF.41.****	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
4	MSF.W41.40.PRT.**	Крепление приварное для профиля STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
5	SF.01.1030.**	Болт шестигранный М10х30	6	
6	SF.01.1070.**	Болт шестигранный М10х70	4	
7	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	10	
8	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком М10	4	
9	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	6	
10	SF.06.0616.**	Винт М6х16 с квадратным подголовником	6	
11	SF.31.06.**	Шайба увеличенная М6	6	
12	SF.11.06.**	Гайка шестигранная М6	12	


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Крепление ТЕТА-профиля к двутавровой балке при помощи Крепления приварного для ТЕТА-профиля












Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.***	Лоток лист. перф. ТМ PROMTRAY	3	
2	MSF.K41.****	Консоль STRUT 41 ТМ PROMTRAY	3	
3	MSF.50.****	ТЕТА-профиль ТМ PROMTRAY	1	
4	MSF.W50.50.PRT.**	Крепление приварное для ТЕТА-профиля ТМ PROMTRAY	2	
5	SF.01.1030.**	Болт шестигранный М10х30	6	
6	SF.01.1230.**	Болт шестигранный М12х30	6	
7	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	6	
8	SF.30.12.**	Шайба плоская М12	6	
9	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком М10	6	
10	SF.10.12.**	Гайка со стопорным буртиком М12	6	
11	SF.06.0616.**	Винт М6х16 с квадратным подголовником	6	
12	SF.31.06.**	Шайба увеличенная М6	6	
13	SF.11.06.**	Гайка шестигранная М6	12	


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Крепление Профиля STRUT 82 к двутавровой балке при помощи Крепления приварного для профиля STRUT 82











Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUP.***	Лоток лист. перф. TM PROMTRAY	3	
2	MSF.K41.****	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	3	
3	MSF.82.****	Профиль STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
4	MSF.W82.50.PRT.**	Крепление приварное для профиля STRUT 82 TM PROMTRAY	2	
5	SF.01.1030.**	Болт шестигранный М10х30	6	
6	SF.01.1070.**	Болт шестигранный М10х70	8	
7	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	14	
8	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком М10	8	
9	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT М10	6	
10	SF.06.0616.**	Винт М6х16 с квадратным подголовником	6	
11	SF.31.06.**	Шайба увеличенная М6	6	
12	SF.11.06.**	Гайка шестигранная М6	12	

1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Крепление Лотка листового к швеллеру при помощи Профиля L-образного 50х50






1. Для крепления Уголка Г-обр. необходимо просверлить отверстие в лотке по месту


Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUN.100.050.30.**.PRT.**	Лоток листовой неперф. TM PROMTRAY 100х50 L=3000мм	1	
2	MSF.PP.40.2000.20.PRT.**	Полоса перф. B=40мм L=150мм TM PROMTRAY	2	
3		Фиксатор наружный универсальный	2	
4	SF.01.08120.**	Болт шестигранный М8х120	4	
5	SF.30.08.**	Шайба плоская М8	4	
6	SF.10.08.**	Гайка со стопорным буртиком М8	4	
7	SF.SH.616.01.**	КМ-616-01 комплект метизов	4	


Крепление Лотка лестничного к швеллеру при помощи Профиля L-образного 50х50



Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.LUB.500.100.30.15.PRT.**	Лоток лестничный унив. TM PROMTRAY 500x100 L=3000мм S=1,5мм	1	
2	MSF.PP.40.2000.20.PRT.**	Полоса перф. B=40мм L=150мм TM PROMTRAY	2	
3		Фиксатор наружный универсальный	2	
4	SF.01.08120.**	Болт шестигранный M8x120	4	
5	SF.30.08.**	Шайба плоская M8	4	
6	SF.10.08.**	Гайка со стопорным буртиком M8	4	
7	SF.SH.616.01.**	КМ-616-01 комплект метизов	4	

Вертикальное крепление Лотка листового к швеллеру при помощи Профиля L-образного 50х50







Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUN.**	Лоток листовой глух. TM PROMTRAY	1	
2	MSF.PP40.300**	Полоса перф. усил. B=40мм L=300	2	
3	MSF.L5050.300**	Профиль L-образный 50х50 TM PROMTRAY L=300	2	
4	SF.06.0620.**	Винт М6х20 с полукруглой головкой	4	
5	SF.10.06.**	Гайка со стопорным буртиком М6	4	
6	SF.34.06.**	Шайба гровер М6	4	
7	SF.31.06.**	Шайба увеличенная М6	4	
8	SF.01.0880**	Болт шестигранный М8х80	4	
9	SF.10.08.**	Гайка со стопорным буртиком М8	4	
10	SF.30.08.**	Шайба плоская М8	4	

ASD-E.ATR-2025.323

Отверстия под болтовое соединение лотка с уголком необходимо рассверлить по месту.


Вертикальное крепление Лотка лестничного к швеллеру при помощи Профиля L-образного 50х50





Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.LUB.**	Лоток лестничный универ. TM PROMTRAY	1	
2	MSF.PP40.**	Полоса перф. усил. B=40мм L=300	2	
3	MSF.L5050.**	Профиль L-образный 50х50 TM PROMTRAY L=300	2	
4	SF.06.0620.**	Винт М6х20 с полукруглой головкой	4	
5	SF.10.06.**	Гайка со стопорным буртиком М6	4	
6	SF.34.06.**	Шайба гровер М6	4	
7	SF.31.06.**	Шайба увеличенная М6	4	
8	SF.01.0880**	Болт шестигранный М8х80	4	
9	SF.10.08.**	Гайка со стопорным буртиком М8	4	
10	SF.30.08.**	Шайба плоская М8	4	


Схема монтажа прямых секций лотков листовых глухих соединением внахлёст



Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Лоток листовой неперф. TM PROMTRAY 100x50 L=3000мм S=0,8мм нерж.	2	
2	Крышка унив. для лотка TM PROMTRAY осн. 100 L=3000мм S=0,8мм нерж.	2	
3	КМ-620-02 комплект метизов	2	

1. Винты монтировать резьбой наружу.


Схема монтажа прямых секций лотков листовых перфорированных при помощи соединителя L-образного универсального




Поз.	Артикул	Наименование	Кол	Примечание
1	TSL.SUP.****	Лоток листовой универсальный перф. серии ST	2	
2	TSL.MUL.****	Соединитель L-обр. унив. TM PROMTRAY	2	
3	SF.SH.610.02	SF.SH.610.02	8	

Соединитель L-обр. унив. предусмотрен для лотков, скорректированных по длине


Схема монтажа прямых секций лотков листовых перфорированных и Переходы по ширине для лотка TSL






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SRP.300.100.**.**.PRT.**	Лоток листовой перф. TM PROMTRAY 300x100	1	
2	TSL.SRP.400.100.**.**.PRT.**	Лоток листовой перф. TM PROMTRAY 400x100	1	
3	TSL.MW.050.100.12.PRT.**	Переход по ширине TM PROMTRAY для лотка TSL 50x100	2	
4	SF.SH.616.02.**	КМ-616-02 комплект метизов	16	


Схема монтажа Секции листовой вертикальной внешней 90°



Поз.	Артикул	Наименование	Кол	Примечание
1	TSL.SUN.****	Лоток лист. глух. TM PROMTRAY	2	
2	TSL.CUF.****	Крышка для лотка TM PROMTRAY	2	
3	TSL.SUE.9.****	Секция лист. верт. внеш. 90° TM PROMTRAY	1	
4	TSL.C.SUE.9.****	Крышка секции лист. верт. внеш. 90° TM PROMTRAY	1	
5	SF.SH.610.02	КМ-610-02 комплект метизов	6	

Схема монтажа Разделителя для секции листовой вертикальной внешней 90°






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUN.100.100.**.**.PRT.**	Лоток листовой неперф. TM PROMTRAY 100x100	2	
2	TSL.SUE.9.100.100.**.PRT.**	Секция лист. верт. внеш. 90° TM PROMTRAY 100x100	1	
3	TSL.D.SUE.9.100.**.PRT.**	Разделитель для секции лист. вертик. внеш. 90° TM PROMTRAY H=100мм	1	
4	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	10	


Для крепления разделительной перегородки к фасонной секции, требуется предварительно разместить и рассверлить отверстия для крепёжных элементов

Схема монтажа Секцией листовой вертикальной внутренней 90°



Поз.	Артикул	Наименование	Кол	Примечание
1	TSL.SUN.****	Лоток лист. глух. TM PROMTRAY	2	
2	TSL.CUF.****	Крышка для лотка TM PROMTRAY	2	
3	TSL.SUI.9.****	Секция лист. верт. внутр. 90° TM PROMTRAY	1	
4	TSL.C.SUI.9.****	Крышка секции лист. верт. внутр. 90° TM PROMTRAY	1	
5	SF.SH.610.02	КМ-610-02 комплект метизов	6	


Схема монтажа Разделителя для секции листовой горизонтальной 90°



1. Для крепления разделительной перегородки к фасонной секции , требуется предварительно разместить и рассверлить отверстия для крепёжных элементов
2. Комплект метизов подбирается в соостветсвии с толщиной


Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUN.100.100.**.**.PRT.**	Лоток листовой неперф. TM PROMTRAY 100x100	2	
2	TSL.SUH.9.100.100.**.PRT.**	Секция лист. гориз. 90° TM PROMTRAY 100x100	1	
3	TSL.D.SUH.9.100.10.PRT.**	Разделитель для секции лист. гориз. 90° TM PROMTRAY H=100мм	1	
4	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	11	

Схема монтажа Ответвитель-перехода Т-образного вниз



Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUJ.**	Ответвитель-переход Т-обр. вниз TM PROMTRAY	1	
2	TSL.C.SUJ.**	Крышка ответвителя-перехода Т-обр. вниз TM PROMTRAY	1	
3	TSL.SUP.**	Лоток листовой перф. TM PROMTRAY	3	
4	TSL.COF.**	Крышка для лотка с фикс. TM PROMTRAY	3	
5	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	9	


Схема монтажа Секции листовой горизонтальной регулируемой 0-45°



Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUN.200.100.**.**.PRT.**	Лоток листовой перф. TM PROMTRAY 200x100	2	
2	TSL.SUA.4.100.100.10.PRT.FS	Секция лист. гориз. регул. 0-45° TM PROMTRAY 100x100 S=1,0мм оцинк.	1	
3	TSL.C.SUA.4.100.10.PRT.FT	Крышка секции листовой гориз. регул. 0-45° TM PROMTRAY осн.100 S=1,0мм гор.оцинк.	1	
4	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	10	

Горизонтальная листовая секция поставляется в развернутом виде. При монтаже изогнуть деталь по месту до совмещения монтажных отверстий.
Соединение метизами производится гайками наружу.


Схема монтажа Секции листовой горизонтальной регулируемой 0-90°




Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.SUN.200.100.**.**.PRT.**	Лоток листовой перф. TM PROMTRAY 200x100	2	
2	TSL.SUA.9.100.100.10.PRT.FS	Секция лист. гориз. регул. 0-90° TM PROMTRAY 100x100 S=1,0мм оцинк.	1	
3	TSL.C.SUA.9.100.10.PRT.FT	Крышка секции листовой гориз. регул. 0-90° TM PROMTRAY осн.100 S=1,0мм гор.оцинк.	1	
4	SF.SH.610.02.**	КМ-610-02 комплект метизов	10	


Горизонтальная листовая секция поставляется в развернутом виде. При монтаже изогнуть деталь по месту до совмещения монтажных отверстий.
Соединение метизами производится гайками наружу.

Схема монтажа прямых секций лотков лестничных соединением внахлёст






A




Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.LUB.200.100.30.12.PRT.**	Лоток лестничный универсальный ТМ PROMTRAY 200х100 L=3000мм S=1,2мм	2	
2	SF.SH.616.02.**	КМ-616-02 комплект метизов	4	


Схема монтажа Лотка лестничного на Консоли STRUT 41 с помощью прижимов




Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	TSL.LUB.600.080.30.**.PRT.**	Лоток лестничный унив. TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K41.0550.25.PRT.**	K41/82 – Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
3	SF.02.0616.**	Болт M6x16 со стопорным буртиком	2	
4	SF.10.06.**	Гайка со стопорным буртиком M6	2	
5	TSL/THL.MCT.20.PRT.**	Универсальный прижим для лотка TM Promtray	2	

Схема монтажа прямых секций лотков лестничных усиленных при помощи Соединителя внешнего для лотка THL








Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	THL.LRB.200.100.30.15.PRT.**	Лоток лестничный усиленный TM PROMTRAY 200x100 L=3000мм S=1,5мм	2	
2	THL.ME.100.20.PRT.**	Соединитель внешний TM PROMTRAY для лотка THL H=100мм	2	
3	SF.SH.0816.01.**	КМ-0816-01 комплект метизов	20	


Схема монтажа Лотка лестничного усиленного с Крышкой и Хомута универсального



Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	THL.LRB.****	Лоток лестничный усил. TM PROMTRAY	1	
2	THL.CRF.****	Крышка усил. для лотка TM PROMTRAY	1	
3	TSL/THL.MY.****	Хомут унив. TM PROMTRAY	2	
4	SF.SH.612.01.**	КМ-612-01 комплект метизов	4	


ASD-E.ATR-2025.265


Схема монтажа Секции лестничной усиленной горизонтальной 90°



Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	THL.LRB.400.100.60.15.PRT.**	Лоток лестничный усил. ТМ PROMTRAY 400x100 L=6000мм	1	
2	THL.LRG.9.400.100.15.PRT.**	Секция лестничная гориз. усил. ТМ PROMTRAY 90° 400x100	1	
3	SF.06.0816.**	Винт M8x16 с полукруглой головкой	8	
4	SF.30.08.**	Шайба плоская M8	8	
5	SF.10.08.**	Гайка со стопорным буртиком M8	8	


Схема монтажа Лотка лестничного усиленного при помощи Скользящего крепления








Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	THL.LRB.400.100.60.15.PRT.**	Лоток лестничный усил. TM PROMTRAY 400x100 L=6000мм	1	
2	THL.MCT.25.PRT.**	Скользящее крепление TM PROMTRAY для самонесущего лотка THL	2	
3	SF.06.0616.**	Винт M6x16 с полукруглой головкой	4	
4	SF.31.06.**	Шайба увеличенная M6	4	
5	SF.10.06.**	Гайка со стопорным буртиком M6	4	

Схема монтажа Профиля STRUT 41 и Соединителя внешнего для Профиля STRUT 41











Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.41.0200.25.PRT.**	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
2	MSF.E41.25.PRT.**	E41 – Соединитель внешений для профиля STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
3	SF.SH.1070.02.**	KM – 1070–02 комплект метизов	3	


Схема монтажа Профиля STRUT 82 и Соединительной пластины STRUT





Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MS.TDHD.4141.30.**	Профиль STRUT двойной серии PROMTRAY 41x41 L=3,0м S=2,5мм	1	
2	MS.TDHD.4141.22.**	Профиль STRUT двойной серии PROMTRAY 41x41 L=2,2м S=2,5мм	1	
3	MS.SPC.I.190.50.**	Соединительная пластина серии PROMTRAY STRUT L=190мм S≥5,0мм	4	
4	SF.01.1070.**	Болт шестигранный M10x70	16	
5	SF.30.1000.**	Шайба плоская M10	16	
6	SF.10.10.**	Гайка M10 со стопорным буртиком	16	


Схема монтажа ТЕТА-профиля и Соединителя внешнего для ТЕТА-профиля



Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.50.****	ТЕТА-профиль TM PROMTRAY	2	
2	MSF.E50.**	Соединитель внешний для ТЕТА-профиля TM PROMTRAY	1	
3	SF.01.1280.**	Болт шестигранный М12х80	6	
4	SF.30.12.**	Шайба плоская М12	6	
5	SF.10.12.**	Гайка со стопорным буртиком М12	6	

ASD-E.ATR-2025.269


Схема монтажа Кронштейн для STRUT профиля и Профиля STRUT 41



Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.B41.0245.20.PRT.**	Кронштейн для STRUT профиля TM PROMTRAY L=245мм	1	
2	MSF.K50.0250.20.PRT.**	K41/82 - Консоль универсальная KSH50 TM PROMTRAY L=250мм	1	
3	SF.01.1065.**	Болт шестигранный M10x65	1	
4	SF.30.10.**	Шайба плоская M10	1	
5	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком M10	1	


ASD-E.ATR-2025.339


Схема монтажа Консоли STRUT 41 и Профиля STRUT 41



Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.41.****.25.PRT.**	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.K41.0250.25.PRT.**	Консоль STRUT 41 TM PROMTRAY L=250 мм	1	
3	SF.01.1030.**	Болт шестигранный M10x30	2	
4	SF.141.10.01.**	Гайка STRUT M10	2	
5	SF.30.10.**	Шайба плоская M10	2	


Схема монтажа Профиля STRUT 41 и Опорного крепления для Профиля STRUT 41






Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.D41.50.PRT.**	Опорное крепление для профиля STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.41.****.25.PRT.**	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
3	SF.01.1060.**	Болт шестигранный М10х60	2	
4	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	2	
5	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком М10	2	


Схема монтажа Профиля STRUT 82 и Опорного крепления для Профиля STRUT 82








Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.82.****	Профиль STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.D82.50.PRT.**	Опорное крепление для профиля STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
3	SF.01.1070.**	Болт шестигранный М10х70	4	
4	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	4	
5	SF.10.10.FS	Гайка со стопорным буртиком М10	4	

Схема монтажа ТЕТА-профиля и Опорного крепления для ТЕТА-профиля










Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.50.****	ТЕТА-профиль ТМ PROMTRAY	1	
2	MSF.T50.50.PRT.**	Опорное крепление для ТЕТА-профиля ТМ PROMTRAY	1	
3	SF.01.1280.**	Болт шестигранный М12х80	2	
4	SF.30.12.**	Шайба плоская М12	2	
5	SF.10.12.**	Гайка со стопорным буртиком М12	2	
6	SF.46.10**.**	Анкер стандартный со шпилькой М10	4	


ASD-E.ATR-2026.280


80


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Схема монтажа Профиля STRUT 41 и Крепления приварного для Профиля STRUT 41











Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.41.****	Профиль STRUT 41 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.W41.40.PRT.**	Крепление приварное для профиля STRUT 41 TM PROMTRAY	2	
3	SF.01.1070.**	Болт шестигранный М10х70	4	
4	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	4	
5	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком М10	4	


ASD-E.ATR-2025.290


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Схема монтажа Профиля STRUT 82 и Крепления приварного для Профиля STRUT 82










Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.82.****	Профиль STRUT 82 TM PROMTRAY	1	
2	MSF.W82.50.PRT.**	Крепление приварное для профиля STRUT 82 TM PROMTRAY	2	
3	SF.01.1070.**	Болт шестигранный М10х70	8	
4	SF.30.10.**	Шайба плоская М10	8	
5	SF.10.10.**	Гайка со стопорным буртиком М10	8	


ASD-E.ATR-2025.291


82


1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Схема монтажа ТЕТА-профиля и Крепления приварного для ТЕТА-профиля









1. Характеристики изделий (геометрические параметры, габариты и тип защитного покрытия) принимаются в соответствии с требованиями рабочей документации (РД).
2. Количество изделий и комплектов метизов указано только для данного узла

Поз.	Артикул	Наименование	Кол.	Примечание
1	MSF.50.****	ТЕТА-профиль ТМ PROMTRAY	1	
2	MSF.W50.50.PRT.**	Крепление приварное для ТЕТА-профиля ТМ PROMTRAY	2	
3	SF.01.1230.**	Болт шестигранный М12х30	6	
4	SF.30.12.**	Шайба плоская М12	6	
5	SF.10.12.**	Гайка со стопорным буртиком М12	6	

г. Екатеринбург
ул. Колмогорова, 5/3
БЦ К5, этаж 10
www.asd-e.ru
info@asd-e.ru

Обращаем Ваше внимание, что компания ООО "Завод АСД-электрик"
оставляет за собой право вносить изменения в данный альбом,
без дополнительного уведомления пользователей.