СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОТЭК

регистрационный №РОСС RU.32529.04ОТЭ0

www.ckgarant.ru, e-mail:info@ckgarant.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОТЭК RU.101.ОС01.Н181 *(номер сертификата соответствия)* 00398 *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод АСД-электрик». Юридический адрес: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, стр.5, офис 1001, адрес места осуществления деятельности: 620034, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 5/3, БЦ К5, этаж 10.
ИНН: 6671424295, ОГРН: 1136671013577. Телефон: +7 (343) 382-77-77.
Адрес электронной почты: info@asd-e.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод АСД-электрик». Юридический адрес: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, стр.5, офис 1001, адрес места осуществления деятельности: 620034, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 5/3, БЦ К5, этаж 10.
ИНН: 6671424295, ОГРН: 1136671013577. Телефон: +7 (343) 382-77-77.
Адрес электронной почты: info@asd-e.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ЦК «Гарант» Общество с ограниченной ответственностью Центр Качества «Гарант», ОГРН: 1195749007057. Адрес: 302035, г. Орёл, ул. Октябрьская 35, офис 6-27. Тел.: +7 (4862) 22 14 81. Аттестат аккредитации № ОТЭК RU.101.ОС01.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Системы кабельных коробов блочных, выпускаемые по ТУ-27.33-004-25049042-2023. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Время наступления критического состояния (предел огнестойкости) по потере несущей способности (R) согласно Приложения (бланк № 00399).

код ОКПД2 25.11.23

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 00413/АМ от 07.06.2024 года, ИЛ ЦК «Гарант» Общество с ограниченной ответственностью Центр Качества «Гарант», (Аттестат аккредитации №ОТЭК RU.101.ИЛ01).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация производителя ТУ 27.33-004-25049042-2023 (версия 4); Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.Р43599 от 28.04.2023 г. Выдан ОС ООО «Гарантия Качества» рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.06.2024 г. по 06.06.2027 г.

М.П.

Руководитель органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) **Мосин М.В.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Данилов А.В.**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 936.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОТЭК

регистрационный №РОСС RU.32529.04ОТЭ0

www.ckgarant.ru, e-mail:info@ckgarant.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ОТЭК RU.101.ОС01. Н181** 00399

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Системы кабельных коробов блочных, ТУ-27.33-004-25049042-2023 (версия 4), смонтированных на системе опорных конструкций и монтажных устройств.		
ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94	«Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	Время наступления критического состояния (предел огнестойкости) по потере несущей способности (R), при равномерно распределенной нагрузке 20 кг/пог.м. и максимальным расстоянием между опорами 1200 мм, составляет не менее 90 минут.

Общество с ограниченной ответственностью Центр качества «ГАРАНТ» № ОТЭК RU.101.ОС01 Орган по сертификации ЦК «ГАРАНТ»

М.П.

Руководитель органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Мосин М.В.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Данилов А.В.**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 936.